KPJ-Pentuska

KIILI ALEV

LÄHTSE KÜLA

KPJ-Rätsepa I

Puurkaev 16054 (O-Cm)
Lähtse PK

Reoveekogumisala: LÄHTSE
Pindala: 40ha
Reostuskoormus: 500 IE; 13 IE/ha
Põhjavee kaitstus: nõrgalt kaitstud
Staatus: kehtestatud - 02.07.2009

KPJ-Rätsepa II

KPJ-Rätsepa

NABALA KÜLA

Reoveekogumisala: NABALA
Pindala: 12ha
Reostuskoormus: 200 IE; 17 IE/ha
Põhjavee kaitstus: nõrgalt kaitstud
Staatus: kehtestatud - 02.07.2009

KPJ-Nabala

Puurkaev 1614 (O-Cm)
Nabala PMÜ puurkaev

Reoveekogumisala: PAEKNA
Pindala: 20ha
Reostuskoormus: 200 IE; 10 IE/ha
Põhjavee kaitstus: nõrgalt kaitstud
Staatus: kehtestatud - 02.07.2009

PAEKNA KÜLA

Puurkaev 1622 (O-Cm)
Paekna puurkaev

TINGMÄRGID

- Ol.olev veetorustik
- Rekonstrueeritav veetorustik
- Ol.olev isevoolne kanalisatsioon
- Ol.olev survekanalisatsioon
- Ol.olev sademeveekanalisatsioon
- Ol.olev sademeveekraav/oja
- Ol.olev reoveepumpla
- Ol.olev ühisveevärgi puurkaev
- Ol.olev veemõõdukaev
- Ol.olev tuletõrjehüdrant/veevõtukoht
- Persp. veetorustik
- Persp. isevoolne kanalisatsioon
- Persp. survekanalisatsioon
- Persp. sademeveekanalisatsioon (või kraav)
- Persp. reoveepumpla
- Persp. purgla
- Persp. tuletõrjehüdrant
- Kehtestatud reoveekogumisala piirjoon

MÄRKUSED:

1. Joonise juurde kuulub lahutamatult seletuskiri.
2. Kiili valla transiittorustikuga ühendatud ühisveevärk paikneb ühes survetsoonis.
3. Ühisveevärgiga kaetud aladel tagatakse tuletõrjeveevarustus reeglina hüdrantide baasil.
   3.1. Rätsepa piirkonnas on tagatud tuletõrjevee vooluhulk kuni 10l/s
   3.2. Nabalas ja Paeknas on tuletõrjevee tagamine mahutite ja tiikidega
4. Joonisel on kajastatud ainult need puurkaevud, millel on väljastatud vee-erikasutusluba või mis on kasutusel ühisveevärgi allikana.
5. Reoveepumplate kuja on sõltuvalt vooluhulgast 10m või 20m. Kui pumpla tingmärgi juures ei ole kuja raadiust näidatud, siis see on 10m (sama suur kui pumpla tingmärk).

KIIRVOOL OÜ
Pärnu mnt 160a Tallinn 11317
Reg. nr 11281982
MTR nr EEP000864
www.kiirvool.ee; tel. 6142122

Joonise nimetus: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhirajatiste skeem. Lähtse-Nabala-Paekna piirkond			
Tellija: VKM Konsult OÜ	Töö nr: 211/16	Joonise nr.: 2-3	Mõõtkava: 1:5000
Töö nimi: Kiili valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arengukava 2016-2027	Kuupäev: 01.05.2016	Versioon:	Staadium:
	Projekteeris: T.Piirsalu		
	Kontrollis		