

Присоединение к новой общей водопроводно-канализационной сети.

Приведённые ниже условия действительны при присоединении имеющихся на территории Луйге строений к общей водопроводно-канализационной сети.

Прежде всего, следует заполнить ходатайство о подключении, бланк которого можно найти на домашней странице Kiili KVH OÜ www.kiilikvh.ee, и отправить его в Kiili KVH (либо по электронной почте info@kiilikvh.ee или по адресу Toompihla tn 1, Kiili alev 75401), также следует заключить договор о подключении.

Затем нужно составить проект или эскиз проекта соединений дома, который нужно согласовать с Kiili KVH. Инженер Kiili KVH может помочь с составлением эскиза. При составлении проекта следует учитывать нижеприведённые требования.

1. Для водопровода следует использовать PEH трубу диаметром 32, которая от внешней границы фундамента дома до помещения, в котором находится водопроводный узел, должна быть помещена в рукав.
2. Водопроводный узел должен располагаться в хорошо доступном, сухом, тёплом и освещённом месте.
3. Водопроводный узел должен выглядеть так, как указано на рисунке.

Согласование проекта или его эскиза, а также осмотр соединения на месте, для владельцев строений в Луйге в качестве исключения стоит 15€ (31.12.2016).

1. Для канализационного соединения советуем использовать PVC NAL трубы диаметром 110...160 с достаточной кольцевой жесткостью. Используя трубу диаметром 110 следует к соединительной шахте присоединить переход $\varnothing 160 > \varnothing 110$, причём верхняя часть перехода и трубы должны остаться на одном уровне. В основании трубы спад равен 50 мм. Минимальный наклон трубопровода – 10мм на каждый метр.
2. Для полноценной работы канализации нужно на конец трубопровода, находящийся в помещении, установить воздушный клапан.

На время подсоединения нужно позвать представителя Kiili KVH, тел. 604 0156. Для этого должен быть построен водный узел и заключён договор.

После подсоединения водопровода нужно провести замеры давления. Для этого следует поднять давление в водопроводе до 13 бар и удерживать его на протяжении 2-х часов. Затем опустить давление до 10 бар в присутствии принимающего, после чего давление понижать больше нельзя. Замеры давления можно также заказать у Kiili KVH. Данная услуга в соответствии с прейскурантом стоит 47,93 €. После удачного замера давления сотрудник Kiili KVH устанавливает счётчик.

OÜ Kiili KVH





ÜHEPEREELAMU VEEMÕÕDUSÕLM

