Katseprotokoll NH2023/V129990M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Osaühing KIILI KVH Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401

Veeallika valdaja: Osaühing KIILI KVH

Proovivõtu koht: Kiili Lasteaed. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Lootuse tn 4.

Proovivõtja: proovivõtja Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 761; 2115/22

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud:	04.04.2023	kell:	12:15	Analüüs alustatud:	04.04.2023	kell:	13:37
Proov toodud laborisse:	04.04.2023	kell:	13:04	Analüüs lõpetatud:	10.04.2023		
Proovi koodnumber:	**KL2023AR22292**			Protokoll vormistatud:	**11.04.2023**		

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	<3	Märkus[1]	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus[1]: Ebaloomulike muutusteta.

Märkus: tulemus < 3 väljendab pesade arvu 1-2 (EVS-EN ISO 8199).

laborispetsialist S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Terviseamet
Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614
Reg. nr.: 70008799
9712636
tel: 7 943 600
nakkus@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee