Katseprotokoll KL2023/V140413K
Rahvatervise labor
Joogivee keemiline analüüs

Tellija: Osaühing KIILI KVH Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401

Veeallika valdaja: Osaühing KIILI KVH Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401
Proovivõtu koht: Kangru Lasteaed. Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Kullerkupu tn 10.
Proovivõtja: spetsialist Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 2412/23;2115/22
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud:	27.11.2023	kell:	13:00	Analüüs alustatud:	27.11.2023
Proov toodud laborisse:	27.11.2023	kell:	13:56	Analüüs lõpetatud:	27.11.2023
Proovivõtu prot. nr:	**KL2023AR24325**			Protokoll kinnitatud:	**27.11.2023**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Elektrijuhtivus	µS/cm	470	2500	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NHÜ	<1,0	Märkus[1]	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	7,7	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	<2	Märkus[1]	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	1	Märkus[1]	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	1	Märkus[1]	EVS-EN 1622:2006*

Märkus[1]: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.
Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.
Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2023/V140413K Lk. nr.1(1)