Katseprotokoll KL2023 /V140409P
Rahvatervise labor
Pestitsiidijääkide määramine joogivees

Tellija: Osaühing KIILI KVH Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401

Veeallika valdaja: Osaühing KIILI KVH Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401

Proovivõtu koht: Kiili Gümnaasium. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Kooli tn 2

Proovivõtja: spetsialist Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 2412/23;2115/22

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 27.11.2023 Analüüs alustatud: 29.11.2023

Proov toodud laborisse: 27.11.2023 kell: 13:45 Analüüs lõpetatud: 29.11.2023

Proovivõtu prot. nr: **KL2023AR24326** Protokoll kinnitatud: **29.11.2023**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Aldriin	µg/l	ei leitud	0,03	PM 04:2022
Bromopropülaat	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
DDT (isomeeride summa)	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Diazinoon	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Dieldriin	µg/l	ei leitud	0,03	PM 04:2022
Dikloorfluaniid	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Endosulfaansulfaat	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
alfa-Endosulfaan	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
beeta-Endosulfaan	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Endriin	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Etüül-paratioon	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
α-HCH	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
β-HCH	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
γ-HCH(Lindaan)	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Heksakloorbenseen (HCB)	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Heptakloor	µg/l	ei leitud	0,03	PM 04:2022
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa)	µg/l	ei leitud	0,03	PM 04:2022
Kloorfenvinfoss	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Kloorpürifoss	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Metüül-kloorpürifoss	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Klorotaloniil	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Malatioon	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Propikonasool	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Protsümidoon	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Teknaseen	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
lambda-Tsühalotriin	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist O.Kuzmina

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2023 /V140409P Lk. nr.1(2)

alfa-Tsüpermetriin	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Tolüülfluaniid	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Triallaat	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Trifluraliin	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Vinklosoliin	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Pestitsiidide summa	µg/l	ei leitud	0,5	PM 04:2022

1) vastus "< ..." - tulemus on avastamis- ja määramispiiri vahel 2) vastus " ei leitud" - tulemus on alla avastamispiiri

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist O.Kuzmina

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2023 /V140409P Lk. nr.2(2)