TERVISEAMET

EAK
EN ISO/IEC 17025
L042

Katseprotokoll KL2023/V140412K
Rahvatervise labor
Vee keemiline analüüs

Tellija: Osaühing KIILI KVH Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401
Veeallika valdaja: Osaühing KIILI KVH Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401
Proovivõtu koht: Puurkaev katastri nr 1630. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Lootuse tn 3.
Proovivõtja: spetsialist Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 2412/23;2115/22
Veeallika liik: Põhjavesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud:	27.11.2023	kell:	12:25	Analüüs alustatud:	27.11.2023
Proov toodud laborisse:	27.11.2023	kell:	13:55	Analüüs lõpetatud:	28.11.2023
Proovivõtu prot. nr:	**KL2023AR24327**			Protokoll kinnitatud:	**28.11.2023**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Metoodika
Ammoonium	mg/l	0,37	ISO 7150-1:1984
Elektrijuhtivus	µS/cm	584	EVS-EN 27888:1999
Fluoriid	mg/l	0,44	EVS-EN ISO 10304-1:2009
Hägusus	NHÜ	1,5	EVS-EN ISO 7027-1:2016
Kloriid	mg/l	122	ISO 9297:1989
Lõhn	lahjendusaste	2	EVS-EN 1622:2006*
Mangaan	µg/l	46	RM01:2023
Naatrium	mg/l	65,6	EVS-EN ISO 14911:2000
Nitraat	mg/l	<0,5	V96:2023
Nitrit	mg/l	<0,010	EVS-EN 26777:2008
Oksüdeeritavus	mgO2/l	0,88	EVS-EN ISO 8467:1999
Raud	µg/l	210	RM01:2023
Sulfaat	mg/l	7	V17:2022
pH	pH ühik	7,6	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	6	EVS-EN ISO 7887:2011

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.
Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2023/V140412 Lk. nr.1(1)

Terviseamet
Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614
Reg. nr.: 70008799
9922606
tel: 7 943 600
tallinnalabor@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee