TERVISEAMET

EAK
EN ISO/IEC 17025
L042

Katseprotokoll NH2023/V141014M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Osaühing KIILI KVH Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401

Veeallika valdaja: Osaühing KIILI KVH

Proovivõtu koht: Pumpla, Paekna küla, Kiili vald

Proovivõtja: Mihkel Pajumäe

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud:	12.12.2023	kell:	10:30	Analüüs alustatud:	12.12.2023	kell:	12:50
Proov toodud laborisse:	12.12.2023	kell:	11:57	Analüüs lõpetatud:	13.12.2023		
Proovi koodnumber:				Protokoll vormistatud:	**13.12.2023**		

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

bioanalüütik S.Tommingas

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

Terviseamet
Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614
Reg. nr.: 70008799
9934077
tel: 7 943 600
nakkus@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee