TERVISEAMET

EAK
EN ISO/IEC 17025
L042

Katseprotokoll TLN2026/V8844K
Rahvatervise labor
Vee keemiline analüüs

Tellija:	Osaühing KIILI KVH, 10782274
Proovivõtukoht:	Pääsukese tee 12, Nabala küla, Kiili vald
Proovivõtja nimi:	Silver Parri
Atesteerimistunnistuse number:	2611/25

Veeallika liik:	Veevärgivesi	Proov võetud:	23.09.2026	13:15
Visuaalne hinnang proovi saabumisel:	Ilma iseärasusteta	Laborisse toodud:	23.09.2026	14:43
		Analüüs alustatud:	23.09.2026	14:53
		Analüüs lõpetatud:	25.09.2026	
		Protokoll vormistatud:	25.09.2026	

Analüüsi tulemused

Näitaja	Tulemus	Piirsisaldus	Ühik	Meetod
Lõhn	1	-	lahjendusaste	EVS-EN 1622:2006*
Maitse	1	-	lahjendusaste	EVS-EN 1622:2006*
Värvus	< 2	-	mg/l Pt	EVS-EN ISO 7887:2011
Hägusus	0,7	-	NTU	EVS-EN ISO 7027-1:2016
Elektrijuhtivus	624	2500	µS/cm	EVS-EN 27888:1999
pH	7,6	6,5 - 9,5	pH ühik	EVS-EN ISO 10523:2012
Mangaan	17	50	µg/l	RM01
Raud	31	200	µg/l	RM01

Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded

Dokument on kinnitatud Terviseameti digitempliga

Heddy Paasrand

juhtivspetsialist

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse

Paldiski mnt 81 Tallinn 10614 / +372 794 3600 / labor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 39812995